

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения заседания: **г. Москва**

Дата проведения заседания: **«17» апреля 2017 г.**

Форма проведения заседания: **заочная**

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович;
- 2) Темников Юрий Николаевич;
- 3) Михайлов Василий Васильевич;
- 4) Воротницкий Валерий Эдуардович;
- 5) Лаврухин Константин Александрович;
- 6) Шелюг Станислав Николаевич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Чемоданов Владимир Ильич.

Приглашены:

Попов К.В. – Директор СРО союз «ПОЭ»;

Мусиенко А.А. – Председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 8.

Председательствующий заседания Совета: Председатель Совета СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

Внесение дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ».

По вопросу № 1 повестки заседания: «Внесение дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ»».

Слушали: Попова К. В., который представил для утверждения Совету предложение о внесении дополнения в Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ».

В СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) обратился его член - ЗАО «Роскоммунэнерго» с предложением о дополнении Приложения № 1 к свидетельству о членстве в Союзе следующим видом работ: «Техническое освидетельствование объектов электросетей общего назначения напряжением до 20 кВ включительно».

Такие работы должны выполняться в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229, о периодическом техническом освидетельствовании всех технологических систем, оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав энергообъекта.

Объем периодического технического освидетельствования предположительно должен ограничиться наружным и внутренним осмотрами и проверкой технической документации. Испытания, внутренние осмотры оборудования и регламентные работы, влекущие за собой вывод оборудования, ослабление схем и ограничение в электроснабжении потребителей должны быть проведены в тех случаях, когда этого требуют действующие нормативно-технические документы.

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, в которую включаются также специалисты специализированных организаций.

В Приказе не дано определение специализированной организации, и не установлены требования к ее специалистам. Такими требованиями могли бы быть высшее профессиональное (техническое) образование электроэнергетической направленности, опыт работ электроэнергетической направленности 3 - 5 лет.

ЗАО «Роскоммунэнерго» также представило на обсуждение проект методических указаний, на основании которых могли бы выполняться работы по техническому освидетельствованию объектов электросетей общего назначения.

Обсудили: предложение ЗАО «Роскоммунэнерго». Пришли к общему мнению, что члены Союза в перспективе могут участвовать в работах по техническому освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства напряжением не только до 20, но и до 35 кВ включительно.

Решили:

1. Дополнить Приложение № 1 к Свидетельству о членстве в СРО союз «ПОЭ» следующими видом работ: «Техническое освидетельствование объектов электросетей общего назначения напряжением до 35 кВ включительно».
2. Утвердить с учетом замечаний Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования объектов электросетевого хозяйства.

Голосовали: «За» – 8 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета

Макуха С. П.

Секретарь заседания Совета

Мусиенко А. А.

